


Согласованно:

Представитель местной общественной  
организации «Всероссийская общественная  
организация инвалидов» г. Зеленогорска

 С.Н. Зеленкин  
«18» 03 2016 г.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ д/с № 26

Е.В. Тихонова

«18» 03 2016 г.



Тихонова Елена  
Владимировна

Подписано цифровой подписью: Тихонова Елена Владимировна  
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C323435333032333833393036,  
1.2.643.100.3=120B3033333536383231323436, email=unist-codou@yandex.ru,  
c=RU, st=Зеленогорский край, o=Зеленогорск, ou=Муниципальное  
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
деятельности по физическому развитию детей № 26 «Эрудит»,  
givenName=Елена Владимировна, sn=Тихонова, sp=Тихонова Елена  
Владимировна  
Дата: 2021.12.09 08:53:25 +07'00'

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
деятельности по физическому развитию детей № 26 «Эрудит»  
МБДОУ д/с № 26**

## 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением» деятельности по физическому развитию детей №26 "Эрудит" (МБДОУ д/с № 26).
- 1.2. Адрес объекта 663694, Красноярский край, г. Зеленогорск., ул. Набережная, д32.
- Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2(этажа) этажа, 2689,0 м<sup>2</sup>,
- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 14018,0 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания 1982г., последнего капитального ремонта 1997г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.
- 1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.7. Форма собственности муниципальная.
- 1.8. Сфера деятельности образование.
- 1.9. Виды услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.
- 1.10. Форма оказания услуг: на объекте, с 12 ч. пребывания.
- 1.11. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 1.12. Категории обслуживаемых детей-инвалидов: инвалидов нет.
- 1.13. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 178 воспитанников.
- 1.14. Количество работников: 57, в том числе педагогических работников 28.
- 1.15. Количество детей-инвалидов в учреждении: 0.
- 1.16. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

## 2. Оценка состояния доступности объекта для инвалидов

- 2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус № 25, остановка «Морозко», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 155,4 метров.
- 2.2.2. Время движения (пешком): 7-10 минут.
- 2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
- 2.2.4. Перекрестки: нет.
- 2.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
- 2.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

## 2.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

| № строки | Категория инвалидов (вид нарушения)                           | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***> |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1        | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | ВНД                                                                |
| 2        | в том числе инвалиды:                                         |                                                                    |
| 3        | передвигающиеся на креслах-колясках                           | ВНД                                                                |
| 4        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | ДУ                                                                 |
| 5        | с нарушениями зрения                                          | ВНД                                                                |
| 6        | с нарушениями слуха                                           | ДУ                                                                 |
| 7        | с умственными нарушениями                                     | ДУ                                                                 |

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "ВНД" (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

## 2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N<br>п/п | Основные<br>структурно-<br>функциональны<br>е зоны                          | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <u>&lt;*&gt;</u> |                                                                       |                                  |                                 |                                              |                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                             | К<br>для<br>передвигающ<br>ихся на<br>креслах-<br>колясках              | О<br>с другими<br>нарушениями<br>опорно-<br>двигательного<br>аппарата | С<br>с<br>нарушения<br>ми зрения | Г<br>с<br>нарушения<br>ми слуха | У<br>с<br>умственны<br>ми<br>нарушения<br>ми | Для всех<br>категорий<br>маломоби<br>льных<br>групп<br>населения<br><u>&lt;***&gt;</u> |
| 1        | 2                                                                           | 3                                                                       | 4                                                                     | 5                                | 6                               | 7                                            | 8                                                                                      |
| 1.       | Территория,<br>прилегающая к<br>зданию<br>(участок)                         | ДУ                                                                      | ДУ                                                                    | ДУ                               | ДУ                              | ДУ                                           | нет                                                                                    |
| 2.       | Вход (выходы)<br>в здание                                                   | ДУ                                                                      | ДУ                                                                    | ДУ                               | ДУ                              | ДУ                                           | нет                                                                                    |
| 3.       | Путь (пути)<br>движения<br>внутри здания,<br>включая пути<br>эвакуации      | ДУ, первый<br>этаж                                                      | ДУ                                                                    | ДУ                               | ДУ                              | ДУ                                           | нет                                                                                    |
| 4.       | Зона целевого<br>назначения<br>здания<br>(целевого<br>посещения<br>объекта) | ДУ                                                                      | ДУ                                                                    | ДУ                               | ДУ                              | ДУ                                           | нет                                                                                    |
| 5.       | Санитарно-<br>гигиенические<br>помещения                                    | нет                                                                     | ДУ                                                                    | ДУ                               | ДУ                              | ДУ                                           | нет                                                                                    |
| 6.       | Система<br>информации и<br>связи (на всех<br>зонах)                         | нет                                                                     | ДУ                                                                    | ДУ                               | ДУ                              | ДУ                                           | нет                                                                                    |
| 7.       | Пути движения<br>к объекту (от<br>остановки<br>транспорта)                  | ДУ                                                                      | ДУ                                                                    | ДУ                               | ДУ                              | ДУ                                           | ДУ                                                                                     |
| 8.       | Все зоны и<br>участки <u>&lt;***&gt;</u>                                    | Нет                                                                     | Нет                                                                   | Нет                              | Нет                             | Нет                                          | Нет                                                                                    |

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

## 2.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

-территория, прилегающая к зданию не доступна для всех категорий инвалидов;

-вход в здание возможен только с помощью сотрудников учреждения и не через все входа,

так как отсутствуют пандусы и мешают пороги;  
-для всех категорий в полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина коридора, лестничных пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным;  
-зоны целевого назначения, в данном случае это помещения 1 этажа - кабинет психолога, медицинский кабинет, изолятор, административные помещения, физкультурный зал находятся в частичной доступности для всех, кроме инвалидов-колясочников;  
-санитарно-гигиенические помещения не оборудованы специализированными сантехническими принадлежностями для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата;  
-система информации и связи доступны условно для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов по зрению и слуху.  
Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

### 3. Оценка уровня доступности предоставляемых услуг для инвалидов

- 3.1. Наличие при входе вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: нет.
- 3.2. Наличие помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой: отсутствует.
- 3.3. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая доступ сурдопереводчика и (или) тифлосурдопереводчика:  
 - необходимость предоставления услуги для глухих: нет.  
 - наличие сурдопереводчика, тифлопереводчика: отсутствует.  
 -при необходимости наличие договора с Красноярским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (диспетчерская служба - услуги сурдопереводчика): нет.
- 3.4. Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих): нет.
- 3.5. Количество работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами 57, в том числе педагогических работников 28.
- 3.6. Наличие ассистента-помощника для сопровождения инвалида при оказании услуг: нет.
- 3.7. Наличие тьютора для сопровождения инвалида при оказании услуг: нет.
- 3.8. Количество педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющих осуществлять обучение по адаптированным образовательным программам: нет.
- 3.9. Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждении: нет.
- 3.10. Количество детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченным дошкольным образованием: нет.

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N<br>п/п | Основные<br>структурно-<br>функциональ-<br>ные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |                                                              |                                                                           |                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                     | не нуждается<br>(доступ<br>обеспечен)          | ремонт (текущий,<br>капитальный); оснащение<br>оборудованием | индивидуальное<br>решение с<br>техническими<br>средствами<br>реабилитации | технические решения<br>невозможны -<br>организация<br>альтернативной<br>формы обслуживания |
| 1        | 2                                                   | 3                                              | 4                                                            | 5                                                                         | 6                                                                                          |
| 1.       | Зона 1.<br>Территория,                              | -                                              | Оформление одного<br>входа (въезда) на                       | -                                                                         | Установка кнопки<br>вызова персонала для                                                   |

|    |                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | прилегающая к зданию (участок)                                             |                                                                                                 | территорию, прилегающую к зданию, для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН).<br>Установка перил, плавный спуск для колясок. – При наличии финансирования- 2030г.<br>Выделение одного маркированного места для транспорта инвалидов.<br>Установка рельефных и силуэтных указателей.<br>Организация мест отдыха.<br>При наличии финансирования – 2030г.                                                                                                                        |                                                                                                                                                | инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.<br>Срок выполнения – 2030г.                                       |
| 2. | Зона 2<br>Вход (входы) в здание                                            | Имеется один вход доступный для всех категорий инвалидов и других МГН без тамбура и без порога. | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования – 2030г.<br>Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения – 2030г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Монтаж пандусов, установка плавных доводчиков. При наличии финансирования 2030г.                                                               | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.<br>Срок выполнения – 2030г. |
| 3. | Зона 3<br>Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации       | -                                                                                               | Увеличении проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования – до 2030г.<br>Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. Срок выполнения – до 2030г.<br>На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования до 2030г.<br>Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования – до 2030г. | Установка поручней на путях следования, приобретение подъемников. При наличии финансирования 2030г.                                            | -                                                                                                                                        |
| 4. | Зона целевого назначения здания, зона оказания услуг или зона обслуживания | Доступ в физкультурный зал обеспечен                                                            | Увеличении проемов дверных проходов. ликвидация порогов. При наличии финансирования – 2020г.<br>Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования до 2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов. При наличии финансирования до 2030г. | Приобретение подъемников                                                                                                                 |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения                                          | -                                                                                               | Увеличении проемов дверных проходов, удаление порогов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Установка поручней по боковым                                                                                                                  | -                                                                                                                                        |

|    |                                                   |   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   |   | При наличии финансирования - год. Установка крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей. Срок выполнения – до 2025г. Установка одной универсальной кабины | сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. При наличии финансирования - до 2030г. |                                                                                                                |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах)        | - | Установка дополнительных точек При наличии финансирования 2030.г                                                                                                 | Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. При наличии финансирования – до 2030г.   | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников и слепых с целью оказания им помощи на всех зонах |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - | Ремонт тротуаров, Асфальтирование дороги. При наличии финансирования до 2030г.                                                                                   | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования – до 2030г.                    | Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом.                                                |

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

#### 4.2. Рекомендации по повышению показателей качества предоставляемых услуг:

| N<br>п/п | Показатель                                                                          | Рекомендации по повышению показателя |                                                                                                        |                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                     | не требуется<br>(достигнут/выполнен) | Индивидуальное решение<br>(значение показателя, меры по его достижению или повышению)                  | Решения невозможны -<br>организация альтернативной<br>формы обслуживания,<br>примечания |
| 1        | 2                                                                                   | 3                                    | 4                                                                                                      | 5                                                                                       |
| 1.       | Наличие вывесок на входе для инвалидов по зрению                                    | -                                    | Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования – 2030г.                        | Установка кнопки вызова персонала с целью оказания им помощи на всех зонах              |
| 2.       | Помещение для массовых мероприятий                                                  | -                                    | Установка поручней по периметру помещений. Приобретение подъемников При наличии финансирования- 2030г. |                                                                                         |
| 3.       | Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка   |                                      | Обучение специалиста. При наличии финансирования 2030г.                                                |                                                                                         |
| 4.       | Инструктирование или обучение работников об условиях предоставления услуг инвалидам | Достигнут                            |                                                                                                        |                                                                                         |
| 5.       | Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с                                   |                                      | Переоформление сайта. Срок выполнения при наличии финансирования 2030г.                                |                                                                                         |

|     |                                                                                                              |                     |                                                         |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--|
|     | нарушением зрения (слабовидящих)                                                                             |                     |                                                         |  |
| 6.  | Наличие ассистентов-помощников для оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении услуг |                     | Обучение специалиста. При наличии финансирования 2030г. |  |
| 7.  | Наличие тьюторов для сопровождения инвалидов по зрению и опорно-двигательного аппарата                       |                     | Обучение специалиста. При наличии финансирования 2030г. |  |
| 8.  | Наличие специалистов для обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам                  |                     | Обучение педагогов. При наличии финансирования 2020г.   |  |
| 8.  | Охват детей-инвалидов от 5 до 18 лет дополнительным образованием                                             | Детей инвалидов нет |                                                         |  |
| 9.  | Охват детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием                                                | Детей инвалидов нет |                                                         |  |
| 10. | Охват детей-инвалидов качественным общим образованием                                                        | Детей инвалидов нет |                                                         |  |

4.3. Предложения комиссии по принятию управленческих решений по созданию (с учетом потребностей инвалидов), условий доступности объекта и предоставляемых услуг. В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта. Довести доступность всех зон и помещений для всех категорий инвалидов до 100% в срок до 2030г.

4.4. Запланированные работы и сроки в рамках исполнения (программ, планов текущих или капитальных ремонтов, иных документов - перечислить). Ремонт (текущий, капитальный): индивидуальное решение с ТСР.

Приложения:

Акт обследования объекта от «15» марта 2016 г. № 1

План адаптации объекта и обеспечения услуг для инвалидов

Председатель комиссии

Заведующий МБДОУ д/с № 26

Е.В.Тихонова

Члены комиссии

Заведующий хозяйством МБДОУ д/с №26

Котова М.В.

Социальный педагог

Мартыненко О.М.

Уполномоченный по охране труда

Колесникова Е.С.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений

Шершнёв В.Я

Представитель местной общественной организации «Всероссийская общественная организация инвалидов» г. Зеленогорска

Зеленкин С.Н.

Акт обследования №1  
от «15» марта 2016 г.

**1. Общие сведения**

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по физическому развитию детей № 26 «Эрудит» (МБДОУ д/с № 26)

1.2. Адрес объекта 663694, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д.32.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 2689,0 м<sup>2</sup>.,

часть здания \_\_\_\_ - \_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_ - \_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_ - \_\_\_\_ м<sup>2</sup>.,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 14018,0 м<sup>2</sup>.,

1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта 1997 г.,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_,  
капитального \_\_\_\_.

**2. Результат обследования территории, прилегающей к зданию (участку)**

| N<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                            | Работы по адаптации объектов                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                    | есть/ нет        | Содержание                                                                                                                                                  | Значимо для инвалида (категория)                                 | Содержание                                                                                                                                            | Виды работ                                                                                                                                       |
| 1.1      | Вход (входы) на территорию                         | есть             | Несоответствие проема калитки, отсутствие пандуса у калитки;<br><br>отсутствие знака<br>доступности учреждения                                              | ДЧ-И (К)<br><br>ДЧ-И (К,О,С)                                     | Расширение проема калитки, установка пандуса у калитки;<br><br>установка знака доступности учреждения                                                 | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт;<br><br>приобретение и установка                                                                |
| 1.2      | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | Наличие бордюров;<br><br>отсутствие указателей направления движения;<br><br>отсутствие направляющего ограждения;<br><br>отсутствие места отдыха через 200м. | ДЧ-И (К,О,С)<br><br>ДЧ-И (К,О,Г)<br><br>ДЧ-И (С)<br><br>ДЧ-И (О) | Демонтаж бордюров;<br><br>установка указателей направления движения;<br><br>установка направляющего ограждения;<br><br>обозначение и оформление места | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт;<br><br>приобретение и установка;<br><br>изготовление и монтаж;<br><br>обозначение и оформление |
| 1.3      | Лестница (наружная)                                | нет              | -                                                                                                                                                           | -                                                                | -                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                |

|     |                        |      |                                                   |              |                   |                                                  |
|-----|------------------------|------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1.4 | Пандус (наружный)      | нет  | Отсутствие пандуса у калитки, поручней            | ДЧ-И (К,О,С) | Установка пандуса | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | Отсутствие маркировки места со специальным знаком | ДЧ-И (К,О)   | Установка знака   | приобретение и установка знака                   |

Заключение о доступности территории (\*) ДЧ-И (К,О,С)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*) ремонт (текущий, капитальный)

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 3. Результат обследования входа (входов) в здание

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания                                                                  |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                 |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                    | есть/ нет        | Содержание                                                                                        | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                   | Виды работ                                                                                   |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | нет              | -                                                                                                 | -                                | -                                                                                            | -                                                                                            |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              | Отсутствие пандуса                                                                                | ДЧ-И (К,О,С)                     | Установка пандуса                                                                            | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                                             |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             | Отсутствие: поручней; нескользкого покрытия;<br><br>отсутствие навеса                             | ДЧ-И (К,О,С)<br><br>ДЧ-И (К,О)   | Установка поручней; укладка нескользкого покрытия;<br><br>установка навеса (козырька)        | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт;<br><br>капитальный ремонт                  |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             | Наличие порогов, несоответствие дверного проема;                                                  | ДЧ-И (К)                         | Расширение проема; демонтаж порогов                                                          | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                                             |
| 2.5   | Тамбур                                             | есть             | Отсутствие поручней;<br><br>отсутствие тактильной схемы движения, визуальных и звуковых устройств | ДЧ-И (К,С)<br><br>ДЧ-И (С)       | Установка поручней;<br><br>монтаж тактильной схемы движения, визуальных и звуковых устройств | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт;<br><br>изготовление, приобретение и монтаж |

Заключение о доступности входа (входов) в здание (\*) ДЧ-И (К,О,С).

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*) ремонт (текущий, капитальный).

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

#### 4. Результат обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

| N<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                      |                                          | Работы по адаптации объектов                                                                                          |                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                    | есть/ нет        | Содержание                                                                                                                                                            | Значимо для инвалида (категория)         | Содержание                                                                                                            | Виды работ                                                                                                          |
| 3.1      | Коридор (вестибюль, зона ожидания)                 | есть             | Несоответствие ширины коридора                                                                                                                                        | ДЧ-И (К)                                 | Расширение коридора                                                                                                   | Разработка и составление ПСД, реконструкция                                                                         |
| 3.2      | Лестница (внутри здания)                           | есть             | Отсутствие уклона марша;<br><br>отсутствие рельефно (тактильной) полосы, визуальных и звуковых устройств;<br><br>не выделены крайние ступени марша в контрастный цвет | ДЧ-И (О)<br><br>ДЧ-И (С)<br><br>ДЧ-И (С) | Выполнение уклона на марше;<br><br>монтаж тактильной полосы, визуальных и звуковых устройств;<br><br>окраска ступеней | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт;<br><br>изготовление, приобретение и монтаж;<br><br>текущий ремонт |
| 3.3      | Пандус (внутри здания)                             | нет              | Отсутствие пандуса                                                                                                                                                    | ДЧ-И (К,О,С)                             | Установка пандуса                                                                                                     | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                                                                    |
| 3.4      | Лифт пассажирский (или подъемник)                  | нет              | -                                                                                                                                                                     | -                                        | -                                                                                                                     | -                                                                                                                   |
| 3.5      | Двери                                              | есть             | Наличие порогов, несоответствие дверного проема                                                                                                                       | ДЧ-И (К)                                 | Расширение проема; демонтаж порогов                                                                                   | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                                                                    |
| 3.6      | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)          | есть             | Несоответствие дверного проема;                                                                                                                                       | ДЧ-И (К)                                 | Расширение проема;                                                                                                    | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт;                                                                   |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                               |                          |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |  |  | отсутствие<br>сигнализаторов<br>пожарной опасности<br>и детекторов дыма;<br>системы<br>оповещения при ЧС<br>(мониторинговые,<br>вибротактильные);<br>устройства,<br>контролирующие<br>состояние<br>конкретной<br>ситуации; | ДЧ-И (С, Г)        | установка<br>специализирова<br>нных средств<br>обеспечения<br>ПБ для людей с<br>нарушением<br>слуха и зрения; | приобретение,<br>монтаж; |
|  |  |  | отсутствие<br>специального<br>спасательного<br>оборудования для<br>человека с<br>ограничением<br>жизнедеятельности в<br>ЧС                                                                                                 | ДЧ-И<br>(К,О,С, Г) | оснащение<br>учреждения<br>специальным<br>спасательным<br>оборудованием                                       | приобретение             |

Заключение о доступности пути (путей) в здание (\*) ДЧ-И (К, О, С, Г)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

Рекомендации по адаптации (\*\*) ремонт (текущий, капитальный).

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## 5. Результат обследования зоны целевого назначения здания

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента | Выявленные нарушения<br>и замечания                                      | Работы по адаптации объектов           |                                            |                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                              | есть/ нет           | Содержание                                                               | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                 | Виды работ                                                    |
| 4.1      | Кабинетная форма<br>обслуживания                             | есть                | Наличие порогов,<br>несоответствие<br>дверного проема;                   | ДЧ-И (К,О)                             | Расширение<br>проема; демонтаж<br>порогов; | Разработка и<br>составление<br>ПСД,<br>капитальный<br>ремонт; |
|          |                                                              |                     | отсутствие<br>универсальных<br>столов с<br>регулируемыми<br>параметрами; | ДЧ-И (К,О)                             | приобретение;                              | приобретение и<br>установка;                                  |
|          |                                                              |                     | отсутствие<br>подъемника                                                 | ДЧ-И (К,О)                             | приобретение                               | приобретение и<br>установка                                   |
| 4.2      | Помещения для<br>приема пищи                                 | есть                | Наличие порогов,<br>несоответствие<br>дверного проема;                   | ДЧ-И (К,О)                             | Расширение<br>проема; демонтаж<br>порогов; | Разработка и<br>составление<br>ПСД,<br>капитальный<br>ремонт; |
|          |                                                              |                     | отсутствие<br>универсальных                                              | ДЧ-И (К,О)                             | приобретение                               | установка                                                     |

|      |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |      | столов<br>регулируемыми<br>параметрами                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
| 4.3. | Медкабинет        | есть | Наличие порогов, несоответствие дверного проема;<br><br>отсутствие условий для организации оздоровительно-профилактических мероприятий и осуществления лечебной и коррекционно-восстановительной работы                          | ДЧ-И (К,О)<br><br>ДЧ-И (К,О,С,Г,У)           | Расширение проема; демонтаж порогов;<br><br>создание условий для организации оздоровительно-профилактических мероприятий и осуществления лечебной и коррекционно-восстановительной работы                                  | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт;<br><br>разработка, приобретение, установка                                 |
| 4.4. | Актальный зал     | нет  | -                                                                                                                                                                                                                                | -                                            | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                            |
| 4.5. | Физкультурный зал | есть | Отсутствие условий для организации оздоровительно-профилактических мероприятий и осуществления лечебной и коррекционно-восстановительной работы;<br><br>отсутствие рельефно (тактильной) полосы, визуальных и звуковых устройств | ДЧ-И (К,О,С)<br><br>ДЧ-И (С)                 | Создание условий для организации оздоровительно-профилактических мероприятий и осуществления лечебной и коррекционно-восстановительной работы;<br><br>монтаж рельефно (тактильной) полосы, визуальных и звуковых устройств | Разработка, приобретение, установка;<br><br>изготовление, приобретение и монтаж                                              |
| 4.6. | Музыкальный зал   | есть | Наличие порогов, несоответствие дверного проема;<br><br>отсутствие кресел с подключением слухового аппарата;<br><br>отсутствие рельефно (тактильной) полосы, визуальных и звуковых устройств                                     | ДЧ-И (К,О,С)<br><br>ДЧ-И (Г)<br><br>ДЧ-И (С) | Демонтаж порогов, расширение дверного проема;<br><br>приобретение кресел с подключением слухового аппарата;<br><br>монтаж рельефно (тактильной) полосы, визуальных и звуковых устройств                                    | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт;<br><br>приобретение, установка;<br><br>изготовление, приобретение и монтаж |

Заключение о доступности зоны целевого назначения здания (\*) ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*) ремонт (текущий, капитальный)

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## 6. Результат обследования санитарно-гигиенических помещений

| N<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания                                                                                    |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                    |                                                   |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                    | есть/ нет        | Содержание                                                                                                          | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                      | Виды работ                                        |
| 5.1      | Туалетная комната                                  | есть             | Отсутствие знака доступности помещения;                                                                             | ДЧ-И (К,О)                       | Установка знака доступности помещения;                                                                          | Приобретение и установка;                         |
|          |                                                    |                  | наличие порогов, несоответствие дверного проема;                                                                    | ДЧ-И (К)                         | расширение проема; демонтаж порогов;                                                                            | разработка и составление ПСД, капитальный ремонт; |
|          |                                                    |                  | отсутствие тактильной направляющей полосы к унитазу;                                                                | ДЧ-И (С)                         | монтаж тактильной полосы;                                                                                       | изготовление и монтаж;                            |
|          |                                                    |                  | отсутствие кресел-стульев с санитарным оснащением;                                                                  | ДЧ-И (К,О)                       | приобретение кресел-стульев с санитарным оснащением;                                                            | приобретение и установка;                         |
|          |                                                    |                  | отсутствие унитазов с подлокотниками, опорами, поручнями, детскими подставками, с возвышениями, душами и сушилками; | ДЧ-И (К,О)                       | монтаж унитазов с подлокотниками, опорами, поручнями, детскими подставками, с возвышениями, душами и сушилками; | разработка и составление ПСД, капитальный ремонт; |
|          |                                                    |                  | отсутствие специальных туалетных сидений;                                                                           | ДЧ-И (К,О)                       | приобретение специальных туалетных сидений;                                                                     | приобретение и установка;                         |
|          |                                                    |                  | отсутствие раковин с опорными поручнями;                                                                            | ДЧ-И (К,О)                       | монтаж раковин с опорными поручнями;                                                                            | разработка и составление ПСД, капитальный ремонт; |
|          |                                                    |                  | отсутствие передвижных туалетных кабин                                                                              | ДЧ-И (К,О)                       | приобретение передвижных туалетных кабин                                                                        | приобретение и установка                          |
| 5.2      | Душевая комната                                    | нет              | -                                                                                                                   | -                                | -                                                                                                               | -                                                 |
| 5.3      | Бытовая комната (приемная)                         | есть             | Наличие порогов, несоответствие дверного проема;                                                                    | ДЧ-И (К)                         | Расширение проема; демонтаж порогов;                                                                            | разработка и составление ПСД, капитальный ремонт; |
|          |                                                    |                  | отсутствие рельефно (тактильной) полосы, визуальных и                                                               | ДЧ-И (С)                         | монтаж тактильной полосы,                                                                                       | изготовление, приобретение и монтаж               |

|  |  |  |                    |  |                                 |  |
|--|--|--|--------------------|--|---------------------------------|--|
|  |  |  | звуковых устройств |  | визуальных и звуковых устройств |  |
|--|--|--|--------------------|--|---------------------------------|--|

Заключение о доступности санитарно-гигиенических помещений (\*) ДЧ-И (К,О,С)  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно  
 Рекомендации по адаптации (\*\*) ремонт (текущий, капитальный)  
 <\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## 7. Результат обследования системы информации на объекте

| N п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания                                                      |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|       |                                                      | есть/ нет        | Содержание                                                                            | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                     | Виды работ                              |
| 6.1   | Визуальные средства                                  |                  |                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|       | на входе в здание                                    | нет              | Отсутствие информации о названии, графике работы учреждения и о предоставлении услуг; | ДЧ-И (К,С,Г)                     | Установка вывески с названием учреждения, графиком работы и предоставленными услугами, выполненной рельефно-графическим шрифтом Брайля на световом табло;                                                                                      | Изготовление и установка;               |
|       |                                                      |                  | отсутствие кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников и слепых                | ДЧ-И (К,С,Г)                     | установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников и слепых                                                                                                                                                                          | приобретение и установка                |
|       | в здании на маршруте передвижения                    | нет              | Отсутствие информации о плане здания;                                                 | ДЧ-И (С,Г)                       | Установка плана здания;                                                                                                                                                                                                                        | Изготовление, приобретение и установка; |
|       |                                                      |                  | отсутствие световых надписей, указателей, пиктограмм по маршруту передвижения;        | ДЧ-И (С,Г)                       | установка световых, текстовых табло, указателей, пиктограмм по маршруту передвижения; установка рельефно-графической полосы, пластин с номерами этажей на лестничном марше; обозначение крайних ступеней лестничного марша в контрастный цвет; | изготовление, приобретение и установка; |
|       |                                                      |                  | отсутствие телефонной связи в доступном                                               | ДЧ-И (К,С,Г)                     | проведение в доступное место                                                                                                                                                                                                                   | текущий ремонт; приобретение, установка |

|     |                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                       |     | месте: (аппаратов визуальных, мигающих, с текстовым вводом (выводом), с брайлевским вводом (выводом), с бегущей строкой, с автоматическим перемещением по высоте)                                                                                  |                                                | телефонной связи для установки специализированных телефонных аппаратов                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
|     | при оказании услуги (в том числе УМК)                                 | нет | Отсутствие доступа услуги;<br><br>отсутствие визуальной системы для воспроизведения информации о доступности услуги;<br><br>отсутствие аппаратуры, учебных пособий и литературы для инвалидов по слуху, зрению и с нарушением умственного развития | ДЧ-И (Г)<br><br>ДЧ-И (С,Г)<br><br>ДЧ-И (С,Г,У) | Предоставление при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая доступ сурдопереводчика;<br><br>установка устройства для воспроизведения информации о доступности услуги;<br><br>обеспечение специализированной аппаратурой, учебными пособиями, литературой и учебниками | Организация альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, в другом учреждении);<br><br>приобретение, установка;<br><br>приобретение |
| 6.2 | Акустические средства                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
|     | при входе в здание                                                    | нет | Отсутствие звукового маяка у входа (динамика с радиотрансляцией) о названии, графике работы учреждения и о предоставлении услуг                                                                                                                    | ДЧ-И (Г)                                       | Установка динамика с радиотрансляцией                                                                                                                                                                                                                                                                | Приобретение и установка                                                                                                                        |
|     | в здании на маршруте передвижения                                     | нет | Отсутствие информации о плане здания;<br>отсутствие звуковых табло по маршруту передвижения;<br><br>отсутствие телефонной связи в доступном месте: (аппаратов с регулировкой уровня звука)                                                         | ДЧ-И (Г)<br><br>ДЧ-И (Г)                       | Установка плана здания;<br>установка звуковых табло;<br><br>установки специализированных телефонных аппаратов                                                                                                                                                                                        | Изготовление, приобретение и установка;<br><br>приобретение и установка                                                                         |
|     | при оказании услуги (в том числе при проведении массовых мероприятий) | нет | Отсутствие доступа услуги;                                                                                                                                                                                                                         | ДЧ-И (Г)                                       | Предоставление при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая доступ сурдопереводчика;                                                                                                                                                                                  | Организация альтернативной формы обслуживания, включая обучение на дому;                                                                        |

|     |                                       |     |                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                  |                                                |
|-----|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                       |     | отсутствие звуковой системы для воспроизведения информации о доступности услуги;                                                   | ДЧ-И (Г)     | установка устройства для звукового воспроизведения информации о доступности услуги;                                                                                              | приобретение, установка;                       |
|     |                                       |     | отсутствие специализированной аппаратуры, учебных пособий и литературы для инвалидов по слуху и с нарушением умственного развития; | ДЧ-И (Г,У)   | обеспечение специализированным и учебными пособиями, литературой и учебниками; оборудовать помещения для массовых мероприятий индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | приобретение; текущий ремонт                   |
| 6.3 | Тактильные средства                   |     |                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                  |                                                |
|     | на входе в здание                     | нет | Отсутствие информации о названии, графике работы учреждения и о предоставлении услуг;                                              | ДЧ-И (С)     | Установка вывески с названием учреждения, графиком работы и предоставленными услугами, выполненными рельефно-графическим шрифтом;                                                | Изготовление и установка;                      |
|     | в здании на маршруте передвижения     | нет | Отсутствие рельефно-графических планов на маршруте передвижения;                                                                   | ДЧ-И (С)     | Установка плана здания;                                                                                                                                                          | Изготовление, приобретение и установка;        |
|     |                                       |     | отсутствие тактильных, рельефных, силуэтных указателей, рельефных пластин с номерами этажей;                                       | ДЧ-И (С)     | установка рельефно-графических указателей;                                                                                                                                       | приобретение, установка;                       |
|     |                                       |     | отсутствие поручней по маршруту передвижения;                                                                                      | ДЧ-И (К,С,О) | установка поручней;                                                                                                                                                              | капитальный ремонт;                            |
|     |                                       |     | отсутствие таксофона с автоматическим перемещением по высоте                                                                       | ДЧ-И (К)     | установка таксофона                                                                                                                                                              | приобретение, установка                        |
|     | при оказании услуги (в том числе УМК) | нет | Отсутствие доступа услуги;                                                                                                         | ДЧ-И (К,С,О) | Предоставление услуг тьютора, ассистента-помощника для сопровождения инвалида;                                                                                                   | Организация альтернативной формы обслуживания; |
|     |                                       |     | отсутствие специализированной аппаратуры, учебных пособий и литературы для инвалидов по слуху, зрению и с нарушением               | ДЧ-И (С,Г,У) | обеспечение учебными пособиями и литературой адаптированных для обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением                                                               | приобретение;                                  |

|  |  |  |                                                                                                                  |          |                                                   |                                         |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  |  |  | умственного развития;<br><br>отсутствие маркировки кабинетов, залов, санитарных помещений со стороны ручки двери | ДЧ-И (С) | умственного развития;<br><br>установка маркировки | изготовление, приобретение и установка; |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|

Заключение о доступности системы информации на объекте (\*) ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*) технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Председатель комиссии  
Заведующий МБДОУ д/с № 26

Е.В.Тихонова

Члены комиссии:  
Заведующий хозяйством МБДОУ д/с №26  
Социальный педагог  
Уполномоченный по охране труда  
Рабочий по комплексному обслуживанию  
и ремонту зданий и сооружений

Котова М.В.  
Мартыненко О.М.  
Колесникова Е.С.

Шершнёв В.Я.

Представитель местной общественной  
организации «Всероссийская общественная  
организация инвалидов» г. Зеленогорска

Зеленкин С.Н.

1.ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта                                                                                                                                                                                | Единицы измерения | Норматив              | Фактическая величина          | Для категории МГН * | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                     | 5                             | 6                   | 7                                                                            | 8          |
| б/н                       | <b>Вход на территорию и пути движения</b>                                                                                                                                                                     |                   |                       |                               |                     |                                                                              |            |
|                           | Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | см                | ≤2,5                  | 8,0-16,0                      |                     | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | Высоту бордюров по краям пешеходных путей                                                                                                                                                                     | см                | ≥5                    | 1,5                           |                     | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах                                                                                                 |                   | наличие               | отсутствуют                   |                     | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт; приобретение и установка   |            |
|                           | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа                                 |                   | наличие               | отсутствуют                   |                     | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт; приобретение и установка   |            |
|                           | Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках                                                                                                                                           |                   | наличие               | отсутствуют                   |                     | Оснащение регулируемого пешеходного перехода                                 |            |
|                           | -ширина прохода, калитки, проема в ограждении                                                                                                                                                                 | см                | ≥120                  | ворота-520,0<br>калитка-100,0 | К                   | Разработка и составление ПСД, капитальный                                    |            |
|                           | Знак доступности учреждения                                                                                                                                                                                   |                   | наличие               | отсутствует                   | СОК                 | Приобретение и установка                                                     |            |
| б/н                       | <b>Автостоянка посетителей</b>                                                                                                                                                                                |                   |                       |                               |                     |                                                                              |            |
|                           | Расстояние до входа в здание                                                                                                                                                                                  | м                 | ≤50                   | ≤50                           | ОК                  | -                                                                            |            |
|                           | Доля машино-мест для инвалидов                                                                                                                                                                                | %                 | ≥5 (не менее 1 места) | ≥5 (не менее 1 места)         | ОК                  | -                                                                            |            |
|                           | Размер места со специальным знаком                                                                                                                                                                            | см                | 350х500               | 350х500<br>0                  | К                   | Приобретение и установка                                                     |            |
| б/н                       | <b>Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>                                                                                                                                                   |                   |                       |                               |                     |                                                                              |            |
|                           | - ширина полосы движения:                                                                                                                                                                                     | см                | ≥180                  | 357,0                         | ОК                  | -                                                                            |            |

|  |                                                                   |     |                 |             |     |                                                  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------|-----|--------------------------------------------------|--|
|  | -указатели направления движения                                   |     | наличие         | отсутствуют | ГОК | Приобретение и установка                         |  |
|  | - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию       |     | наличие         | отсутствует | С   | Изготовление и монтаж                            |  |
|  | -места отдыха: через 200 м                                        |     | наличие         | отсутствуют | О   | Обозначение и оформление                         |  |
|  | <b>Открытая лестница:</b>                                         |     |                 |             |     |                                                  |  |
|  | -высота подъема                                                   | м   |                 | отсутствует |     | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|  | -поручни на высоте                                                | см  | 90              | отсутствуют | О   | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|  | -рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см  | 80              | отсутствует | С   | Приобретение и установка                         |  |
|  | <b>Пандус *</b>                                                   | %   | ≤10             | отсутствует | ОК  | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|  | -высота подъема                                                   |     |                 |             |     |                                                  |  |
|  | -уклон                                                            | Н/Л | от 1/20 до 1/12 | отсутствует | ОК  | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|  | Поручни с двух сторон                                             |     |                 |             |     |                                                  |  |
|  | -на высоте                                                        | см  | 70              | отсутствует | К   | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|  | -на высоте                                                        | см  | 90              | отсутствует | О   | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|  | <b>Бордюрный пандус</b>                                           |     |                 |             |     |                                                  |  |
|  | - максимальная длина                                              | см  | ≤200            | отсутствует |     | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|  | - ширина                                                          | см  | ≥100            | отсутствует |     | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|  | - тактильными указателями, выполняющими предупредительную функцию |     | наличие         | отсутствует |     | Приобретение и установка                         |  |

\*Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта                                        | Единицы измерения | Норматив             | Фактическая величина | Для категории МГН * | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                         | 2                                                                     | 3                 | 4                    | 5                    | 6                   | 7                                                                            | 8          |
|                           | <b>Крыльцо / входная площадка</b>                                     |                   |                      |                      |                     |                                                                              |            |
|                           | Высота площадки                                                       | см                | -                    | -                    |                     | -                                                                            |            |
| б/н                       | Габариты площадки: ширина X глубина - со стороны пед. кабинета        | см                | ≥140х200 или 150х185 | 488*384              | К                   | -                                                                            |            |
|                           | Поручни (ограждение) при высоте площадки более *5см                   |                   | наличие              | отсутствует          | СОК                 | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | Нескользящее покрытие                                                 |                   | наличие              | отсутствует          | СОК                 | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | Навес                                                                 |                   | наличие              | отсутствует          | ОК                  | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | Водоотвод                                                             |                   | наличие              | отсутствует          | ОК                  | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | <b>Лестница наружная</b>                                              |                   | наличие              | отсутствует          |                     |                                                                              |            |
|                           | Нескользящее покрытие                                                 |                   | наличие              | отсутствует          | ГСО                 | -                                                                            |            |
|                           | Разворотные площадки:                                                 |                   |                      |                      | К                   | -                                                                            |            |
|                           | -внизу                                                                | см                | ≥150х150             | отсутствует          |                     | -                                                                            |            |
|                           | -промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)                       | см                | ≥150х150             | отсутствует          |                     | -                                                                            |            |
|                           | Поручни с двух сторон:                                                |                   | наличие              | отсутствует          | ОК                  | -                                                                            |            |
|                           | - на высоте                                                           | см                | 70                   | отсутствует          | К                   | -                                                                            |            |
|                           | - на высоте                                                           | см                | 90                   | отсутствует          | О                   | -                                                                            |            |
|                           | -горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием | см                | ≥30                  | отсутствует          | ОК                  | -                                                                            |            |
|                           | Нескользящее покрытие                                                 |                   | наличие              | отсутствует          | ОК                  | -                                                                            |            |
|                           | <b>Наружный подъемник</b> вертикальный(В), наклонный (Н)              |                   | наличие              | отсутствует          | ОК                  | Приобретение подъемника                                                      |            |
| б/н                       | <b>Тамбур (со стороны пед. кабинета)</b>                              |                   |                      |                      |                     |                                                                              |            |
|                           | Габариты: глубина X ширина                                            | см                | ≥180х135 или 150х200 | 205*245              | К                   | -                                                                            |            |
|                           | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)                    |                   |                      |                      | К                   |                                                                              |            |
|                           | - ширина проема в свету                                               | см                | ≥120                 | 75 (Р)               | К                   | Разработка и составление ПСД,                                                |            |

|     |                                                                          |    |                            |                    |   |                                                  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|--------------------|---|--------------------------------------------------|--|
|     |                                                                          |    |                            |                    |   | капитальный ремонт                               |  |
|     | -высота порога наружного, внутреннего                                    | см | ≤1,3                       | 5                  | К | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|     | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание |    | наличие                    | отсутствует        | С | Приобретение и установка                         |  |
| 4,3 | <b>Тамбур (3 яс. группа).</b>                                            |    |                            |                    |   |                                                  |  |
|     | Габариты: глубина X ширина                                               | см | ≥180x135<br>или<br>150x200 | 130*150<br>135*130 | К | Разработка и составление ПСД, реконструкция      |  |
|     | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)                       |    |                            |                    | К |                                                  |  |
|     | - ширина проема в свету                                                  | см | ≥120                       | 78 (Р)             | К | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|     | -высота порога наружного, внутреннего                                    | см | ≤1,3                       | 5                  | К | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|     | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание |    | наличие                    | отсутствует        | С | Приобретение и установка                         |  |

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуг)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта                                                      | Единицы измерения | Норматив   | Фактическая величина | Для категории МГН * | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                         | 2                                                                                   | 3                 | 4          | 5                    | 6                   | 7                                                                            | 8          |
| 38                        | <b>Коридор</b>                                                                      |                   |            |                      |                     |                                                                              |            |
|                           | Ширина коридора или перехода в другое здание                                        | см                | ≥200       | 106 - 144            | К                   | Разработка и составление ПСД, реконструкция                                  |            |
|                           | Разворотные площадки                                                                | см                | 150x150    | 615*260, 282*620     | К                   | -                                                                            |            |
| 15                        | <b>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): холл у кабинета психолога</b> |                   | наличие    | наличие              | ГСОК                | -                                                                            |            |
|                           | -для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см                                      | ед.               | ≥1 на этаж | ≥1 на этаж           | О                   | -                                                                            |            |
|                           | -для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см                                      | ед.               | ≥1 на этаж | ≥1 на этаж           | К                   | -                                                                            |            |
|                           | Выступы в зоне движения                                                             | см                | ≤ 10       | ≤ 10                 | С                   | -                                                                            |            |
| 85                        | <b>Лестница №1</b> (в зону оказания услуги) в музыкальный зал                       |                   | нет        | есть                 |                     |                                                                              |            |
|                           | Высота подъема                                                                      | м                 | -          | -                    |                     | Разработка и составление                                                     |            |

|  |                                                                                       |     |          |             |    |                                                              |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                       |     |          |             |    | ПСД,<br>капитальный<br>ремонт                                |  |
|  | Уклон марша                                                                           | H/L | ≤1/2     | отсутствует | О  | Разработка и<br>составление<br>ПСД,<br>капитальный<br>ремонт |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса<br>перед маршем вверх и вниз<br>(ширина)                | см  | 60       | отсутствует | С  | Приобретение и<br>установка                                  |  |
|  | Желтая контрастная окраска<br>крайних ступеней                                        |     | наличие  | отсутствует | С  | Текущий<br>ремонт                                            |  |
|  | Поручни с двух сторон:                                                                |     | наличие  | наличие     | СО | -                                                            |  |
|  | - на высоте                                                                           | см  | 90       | 65, 95, 135 | СО | -                                                            |  |
|  | -горизонтальные завершения<br>поручня вверх, вниз с не<br>травмирующим окончанием     | см  | 30       | 21, 100     | СО | -                                                            |  |
|  | <i>Лестница № (вкладка при<br/>наличии других лестниц в зону<br/>оказания услуги)</i> |     |          |             |    |                                                              |  |
|  | <b>Лифт пассажирский</b> к зоне<br>оказания услуги                                    |     | наличие  | отсутствует |    | Реконструкция                                                |  |
|  | Кабина:                                                                               |     |          |             |    |                                                              |  |
|  | - габариты (глубина X<br>ширина)                                                      | см  | ≥150x110 | отсутствует | К  | Реконструкция                                                |  |
|  | - ширина дверного проема                                                              | см  | ≥80*     | отсутствует | К  | Реконструкция                                                |  |
|  | - поручни                                                                             |     | наличие  | отсутствует | О  | Реконструкция                                                |  |
|  | Световая и звуковая<br>информация в кабине о<br>движении лифта                        |     | наличие  | отсутствует | С  | Реконструкция                                                |  |
|  | Знак доступности                                                                      |     | наличие  | отсутствует | СК | Реконструкция                                                |  |
|  | <b>Пандус внутренний к<br/>лестнице № **</b>                                          |     | наличие  | отсутствует |    |                                                              |  |
|  | Ширина марша                                                                          | см  | 100      | 130         | К  | Разработка и<br>составление<br>ПСД,<br>капитальный<br>ремонт |  |
|  | Уклон                                                                                 | H/L | ≤1/8     | отсутствует | К  | Разработка и<br>составление<br>ПСД,<br>капитальный<br>ремонт |  |
|  | Разворотные площадки вниз,<br>вверх.                                                  | см  | ≥150x150 | 150*270     | К  | -                                                            |  |
|  | Поручни с двух сторон:                                                                |     | наличие  | наличие     | ОК | -                                                            |  |
|  | - на высоте                                                                           | см  | 70       | 65          | К  | -                                                            |  |
|  | -на высоте                                                                            | см  | 90       | 95, 135     | О  | -                                                            |  |
|  | - горизонтальные завершения<br>вверх и вниз с не<br>травмирующим окончанием           | см  | 30       | 21, 100     | СК | -                                                            |  |
|  | <b>Пандус переносной</b>                                                              |     | наличие  | отсутствует | К  | Текущий<br>ремонт                                            |  |
|  | <b>Подъемник для инвалидов</b>                                                        |     | наличие  | отсутствует |    |                                                              |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный<br>(Н), мобильный (М),<br>траволатор (Т)                  |     | наличие  | отсутствует | ОК | Приобретение                                                 |  |

\*Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

\*\* При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные

(выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта                                                             | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН * | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                         | 2                                                                                          | 3                 | 4        | 5                    | 6                   | 7                                                                            | 8          |
|                           | <b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>                                                  | ед.               |          |                      |                     |                                                                              |            |
|                           | Высота рабочей поверхности                                                                 | см                | 80-110   | отсутствует          | К                   | Реконструкция                                                                |            |
|                           | Габариты зоны обслуживания                                                                 | см                | 90 x 150 | отсутствует          | К                   | Реконструкция                                                                |            |
|                           | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>                        |                   |          |                      |                     |                                                                              |            |
| 13                        | <b>Обслуживание в кабинете психолога</b>                                                   | ед.               |          | 1                    |                     | -                                                                            |            |
|                           | Ширина проема двери в свету:                                                               | см                | ≥90      | 77                   | ОК                  | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | Габариты зоны сидения - глубина                                                            | см                | ≥120     | ≥120                 | О                   | -                                                                            |            |
|                           | Зона для кресла-коляски                                                                    | см                | ≥150x150 | 344*718              | К                   | -                                                                            |            |
|                           | Стол с высотой рабочей поверхности                                                         | см                | 60-90    | 75                   | ОК                  | -                                                                            |            |
|                           | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>                             |                   |          |                      |                     |                                                                              |            |
| 38                        | <b>Обслуживание с перемещением по маршруту от кабинета психолога в помещения изолятора</b> | ед.               |          | 1                    |                     | -                                                                            |            |
|                           | Ширина полосы движения                                                                     | см                | ≥120     | 106 - 144            | ОК                  | Реконструкция                                                                |            |
|                           | Высота оборудования (стеллаж, прилавок)                                                    | см                | 80-110   | отсутствует          | К                   | Реконструкция                                                                |            |
|                           | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>                             |                   |          |                      |                     |                                                                              |            |
|                           | <b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>                                               | ед.               |          |                      |                     |                                                                              |            |
|                           | Ширина x глубина                                                                           | см                | ≥160x180 | отсутствует          | К                   | Реконструкция                                                                |            |
|                           | Место для сидения                                                                          |                   | наличие  | отсутствует          | О                   | Реконструкция                                                                |            |
|                           | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)                                    |                   | наличие  | отсутствует          | О                   | Реконструкция                                                                |            |
|                           | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>                                 |                   |          |                      |                     |                                                                              |            |
| 84                        | <b>Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) зал физкультурный</b>                       | ед.               |          | 1                    | ОК                  | -                                                                            |            |
|                           | Доля мест для колясочников                                                                 | %                 | ≥2       | ≥2                   | К                   | -                                                                            |            |
|                           | Ширина прохода к месту для колясочника                                                     | см                | ≥120     | 120                  | К                   | -                                                                            |            |
|                           | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с                                            | шт.               | ≥1       | ≥1                   | Г                   | -                                                                            |            |

|    |                                                                                  |     |           |           |    |                                                  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------|--|
|    | подключением слухового аппарата)                                                 |     |           |           |    |                                                  |  |
| 18 | <b>Зал музыкальный</b>                                                           | ед. |           |           | ОК | -                                                |  |
|    | Доля мест для колясочников                                                       | %   | <u>≥2</u> | <u>≥2</u> | К  | -                                                |  |
|    | Ширина прохода к месту для колясочника                                           | см. |           | 78        |    | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|    | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | шт. | ≥1        | ≥1        |    | Приобретение и установка                         |  |
|    | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>                       |     |           |           |    |                                                  |  |

## 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта                                                 | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН * | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                         | 2                                                                              | 3                 | 4        | 5                    | 6                   | 7                                                                            | 8          |
| 69                        | <b>Санузел</b>                                                                 |                   | наличие  | наличие              |                     |                                                                              |            |
|                           | Знак доступности помещения                                                     |                   | наличие  | отсутствует          | ОК                  | Приобретение и установка                                                     |            |
|                           | Ширина дверного проема                                                         |                   | ≥90      | 69                   |                     | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) | см                | 30       | отсутствует          | С                   | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | Количество кабин                                                               | ед.               | ≥1       | отсутствует          | ОК                  | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | - ширина дверного проема                                                       | см                | ≥90      | отсутствует          | К                   | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | - габариты (минимальные глубина X ширина)                                      | см                | ≥180x165 | отсутствует          | К                   | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | -опорные поручни                                                               |                   | наличие  | отсутствует          | ОК                  | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | -зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)                   | см                | ≥80x120  | 150*150              | К                   | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)                      |                   | наличие  | отсутствует          | О                   | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | Знак доступности кабины                                                        |                   | наличие  | отсутствует          | ОК                  | Приобретение и установка                                                     |            |
|                           | Раковина с опорным поручнем                                                    |                   | наличие  | б/поручня            | ОК                  | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт                             |            |
|                           | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)            | см                | ≥130x85  | 140*150              | К                   | -                                                                            |            |

|  |                                                                                               |    |         |             |    |                                                  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|----|--------------------------------------------------|--|
|  | - высота раковины с опорным поручнем                                                          | см | 85      | отсутствует | ОК | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|  | - высота сиденья унитаза                                                                      | см | 44 - 46 | 40          |    | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | см | 30      | отсутствует | С  | Разработка и составление ПСД, капитальный ремонт |  |
|  | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>                         |    |         |             |    |                                                  |  |

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта                                                                                   | Единицы измерения | Норматив                   | Фактическая величина | Для категории МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                         | 2                                                                                                                | 3                 | 4                          | 5                    | 6                  | 7                                                                            | 8          |
|                           | <b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>                                                    |                   | наличие                    | отсутствует          | С                  | Изготовление и установка                                                     |            |
|                           | <b>Надписи:</b>                                                                                                  |                   | наличие                    | отсутствует          | ГС                 | Изготовление и установка                                                     |            |
|                           | Размещение на высоте                                                                                             | см                | $\geq 150$<br>и $\leq 450$ | отсутствует          | ГСК                | Установка                                                                    |            |
|                           | Высота прописных букв                                                                                            | см                | $\geq 7,5$                 | отсутствует          | С                  | Изготовление и установка                                                     |            |
|                           | Освещенность                                                                                                     |                   | наличие                    | отсутствует          | С                  | Создание                                                                     |            |
|                           | <b>Указатели, пиктограммы</b>                                                                                    |                   | наличие                    | отсутствует          | С                  | Изготовление и установка                                                     |            |
|                           | Размещение на высоте                                                                                             | см                | $\leq 200$                 | отсутствует          |                    | Установка                                                                    |            |
|                           | Высота прописных букв                                                                                            | см                | $\geq 7,5$                 | отсутствует          |                    | Изготовление и установка                                                     |            |
|                           | Освещенность                                                                                                     |                   | наличие                    | отсутствует          | С                  | Изготовление и установка                                                     |            |
|                           | <b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>                       |                   | наличие                    | отсутствует          | С                  | Изготовление приобретение и установка                                        |            |
|                           | -высота размещения                                                                                               | см                | 60-110                     | отсутствует          | С                  |                                                                              |            |
|                           | -маркировка кабинетов приема со стороны ручки                                                                    |                   | наличие                    | отсутствует          | С                  | Изготовление приобретение и установка                                        |            |
|                           | -на кнопках управления лифта                                                                                     |                   | наличие                    | отсутствует          | С                  | Установка                                                                    |            |
|                           | -на поручнях лестниц                                                                                             |                   | наличие                    | отсутствует          | С                  | Установка                                                                    |            |
|                           | -на кабинах санитарно-бытовых помещений                                                                          |                   | наличие                    | отсутствует          |                    | Установка                                                                    |            |
|                           | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | шт.               | наличие                    | отсутствует          | Г                  | Приобретение и установка                                                     |            |
|                           | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами                                                 | шт.               | наличие                    | отсутствует          | ГС                 | Приобретение и установка                                                     |            |
|                           | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)                                                  | шт.               | наличие                    | отсутствует          | К                  | Приобретение и установка                                                     |            |
|                           | Речевые информаторы и маяки                                                                                      | шт.               | наличие                    | отсутствует          | С                  | Приобретение и установка                                                     |            |
|                           | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *                                   |                   |                            | отсутствует          |                    | Приобретение и установка                                                     |            |

|  |                                                                 |     |         |             |      |                          |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|------|--------------------------|--|
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации      | шт. | наличие | отсутствует |      | Приобретение и установка |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | шт. | наличие | отсутствует | ГСОК | Приобретение и установка |  |

**План адаптации МБДОУ д/с № 26 и обеспечения доступности услуг для инвалидов**

| N<br>п/п | Плановые работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Ожидаемый<br>результат<br>(по<br>состоянию<br>доступност<br>и)<br><***> | Финансирование      |          | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнители                                        | Сроки                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|          | Содержание работ<br><*>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Вид<br>работ<br><*> |                                                                         | Объем,<br>тыс. руб. | Источник |                                                                                       |                                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4                                                                       | 5                   | 6        | 7                                                                                     | 8                                   |
| 1        | <p>Оформление одного входа (въезда) на территорию, прилегающую к зданию: расширение проема калитки, плавный спуск для колясок, демонтаж бордюров, ремонт, расширение тротуаров, асфальтирование дороги.</p> <p>Установка направляющего ограждения, рельефных и силуэтных указателей. Организация мест отдыха.</p> <p>Выделение одного места для транспорта инвалидов с установкой знаков автостоянки, парковки.</p> <p>Выполнение навеса (козырька) перед тамбуром, укладка нескользкого покрытия. Расширение в тамбуре дверного проема, демонтаж порогов установка поручней.</p> <p>Выполнение уклона на лестничных маршах, установка поручней, увеличение дверных проемов, ликвидация порогов по маршруту передвижения внутри здания.</p> <p>Монтаж унитазов с подлокотниками, опорами, поручнями, детскими подставками, с возвышениями, душами и сушилками, установка специальных туалетных сидений. Монтаж раковин с опорными поручнями. Установка одной универсальной кабины.</p> | ПСД, КР             | ДЧ-И (К,О,С,Г,У)                                                        | ПСД отсутствует     | -        | Заведующий МБДОУ д/с №26 Е.В.Тихонова, Заведующий хозяйством МБДОУ д/с №26 М.В.Котова | При наличии финансирования 2030 год |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |                    |   |                                                                                                         |                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2 | Оформление дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. На лестничных маршах обозначение первой и последней ступени контрастной краской.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ТР                      | ДЧ-И<br>(К,С,Г)     | ПСД<br>отсутствует | - | Заведующий<br>МБДОУ д/с №26<br>Е.В.Тихонова,<br>Заведующий<br>хозяйством<br>МБДОУ д/с №26<br>М.В.Котова | При<br>наличии<br>финанси<br>рования<br>2030 год |
| 3 | Расширение коридора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Рек.                    | ДЧ-И (К)            | ПСД<br>отсутствует | - | Заведующий<br>МБДОУ д/с №26<br>Е.В.Тихонова,<br>Заведующий<br>хозяйством<br>МБДОУ д/с №26<br>М.В.Котова | При<br>наличии<br>финанси<br>рования<br>2030 год |
| 4 | Создание условий для организации оздоровительно-профилактических мероприятий и осуществления лечебной и коррекционно-восстановительной работы.<br><br>Предоставление услуг тьютора, ассистента-помощника для сопровождения инвалида. Предоставление при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая доступ сурдопереводчика.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Орг.                    | ДЧ-И<br>(С,Г,У)     | -                  | - | Заведующий<br>МБДОУ д/с №26<br>Е.В.Тихонова,<br>Заведующий<br>хозяйством<br>МБДОУ д/с №26<br>М.В.Котова | При<br>наличии<br>финанси<br>рования<br>2030 год |
| 5 | Установка у входа вывески с названием учреждения, графиком работы и предоставленными услугами, выполненной рельефно-графическим шрифтом Брайля на световом табло.<br>Установка звукового маяка у входа (динамика с радиотрансляцией) о названии, графике работы учреждения и о предоставлении услуг, кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников и слепых.<br><br>Маркировка кабинетов, залов, санитарных помещений со стороны ручки двери.<br><br>Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров на пути движения внутри здания.<br>Установка в помещениях для массовых мероприятий индукционную петлю и звукоусиливающую аппаратуру. | Приобретение, установка | ДЧ-И<br>(К,О,С,Г,У) | -                  | - | Заведующий<br>МБДОУ д/с №26<br>Е.В.Тихонова,<br>Заведующий<br>хозяйством<br>МБДОУ д/с №26<br>М.В.Котова | При<br>наличии<br>финанси<br>рования<br>2030 год |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Установка радиосвязи, домофонов на групповых и административных дверях. Проведение в доступное место телефонной связи для установки специализированных телефонных аппаратов.</p> <p>Установка специализированных средств обеспечения ПБ для людей с нарушением слуха и зрения. Приобретение специального спасательного оборудования для человека с ограничением жизнедеятельности в ЧС.</p> <p>Приобретение кресел-стульев с санитарным оснащением, кресел с подключением слухового аппарата, одноместных столов для детей-инвалидов.</p> <p>Приобретение подъемников, передвижных туалетных кабин.</p> <p>Приобретение специализированной аппаратуры, учебных пособий, литературы и учебников.</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

<\*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением Паспорта ОСИ.

<\*\*\*> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр. - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек. - реконструкция; Орг. - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Тихонова Елена Владимировна

Действителен с 28.04.2022 по 28.04.2023

## **ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 26 «Эрудит» г.Зеленогорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам**

### **I Общие положения**

1. План мероприятий («дорожная карта») Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 26 «Эрудит» г.Зеленогорска направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МБДОУ д/с №26 г. Зеленогорска (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее - услуги) в сфере образования.

2. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации...». Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

3. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;
- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;
- полноценная интеграция инвалидов в общество.

4. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2015 - 2030 годов);
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

5. Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту (наименование организации) и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;
- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;
- создание условий по исключению с 1 июля 2016 г. приемки прошедшего реконструкцию объекта, не полностью приспособленного с учетом потребности инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;
- проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг

путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта.

7. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа инвалидов к объекту и услугам;
- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;
- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;
- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов;
- отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в должностных инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- принятие МБДОУ д/с № 26 нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;
- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;
- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

8. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2013 г., регистрационный № 30468);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

9. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МБДОУ д/с №26 г. Зеленогорска.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2016–2030 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

**II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта  
МБДОУ д/с № 26 г. Зеленогорска и услуг в сфере образования**

| №<br>п/п | Наименование условий доступности для инвалидов объекта и услуг                                                                                                                                                   | Единицы измерения | Значение показателей (по годам) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | Управленческое решение                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                  |                   | 2016                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |                                                            |
| 1        | Наличие в учреждении транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов                                                                                                                                  | шт                | нет                             | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  |  | Нет потребности в приобретении                             |
| 2        | Планируемое проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2016 г. | да/нет            | нет                             | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | да   | да   |  | при наличии бюджетного финансирования капитального ремонта |
| 3        | Наличие доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги ( наличие архитектурных преобразований на объекте: установлен                         | да/нет            | нет                             | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | да   | да   |  | при наличии бюджетного финансирования                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | пандус, расширенны<br>дверные проемы и т.д.)<br>на начало 2016г.                                                                                                                                                    |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1  | предоставление<br>необходимых услуг в<br>дистанционном режиме                                                                                                                                                       |        | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да  | да | да |    | При условии<br>дополнительн<br>ого<br>финансирован<br>ия и<br>приобретения<br>специального<br>оборудования                                                                                                         |
| 3.2  | предоставление, когда<br>это возможно,<br>необходимых услуг по<br>месту жительства<br>инвалида                                                                                                                      |        | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да  | да  | да | да |    | При<br>дополнительн<br>ом<br>финансирован<br>ии, введении<br>дополнительн<br>ых ставок и<br>наличии<br>дополнительн<br>ых<br>специалистов<br>(сурдоперевод<br>чиков и<br>тифлосурдопе<br>реводчиков в<br>штате ДОУ |
| 4.   | Обеспечение условий<br>индивидуальной<br>мобильности инвалидам<br>и возможности для<br>самостоятельного их<br>передвижения по<br>объекту с целью<br>получения услуг в<br>сфере образования, в<br>том числе наличие: |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1. | Выделение стоянки<br>автотранспортных<br>средств для инвалидов                                                                                                                                                      | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | Нет<br>возможности<br>оборудовать                                                                                                                                                                                  |

|      |                                              |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                          |
|------|----------------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|      |                                              |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | автостоянку со знаком «Инвалид»                                          |
| 4.2. | Наличие сменного кресла-коляски              |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да  | да  | при наличии бюджетного финансирования после капитального ремонта ДОУ     |
| 4.3. | Наличие адаптированного лифта                |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Нет необходимости реконструкции и т.к. услуга предоставляется на 1 этаже |
| 4.4. | Наличие поручней                             |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да  | да  | да  | Нанесение тактильных средств при условии дополнительного финансирования  |
| 4.5  | Наличие на входе пандуса                     |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да  | да  | да  | при наличии бюджетного финансирования                                    |
| 4.6. | Предусмотрена подъемная платформа (аппарель) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | при наличии бюджетного финансирования капитального ремонта               |
| 4.7. | Имеются раздвижные двери                     |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да  | да  | да  | Нет технической возможности нарушится целостность                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | здания                                                                              |
| 4.8. | Наличие доступных входных групп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да  | да  | да  | При наличии бюджетного финансирования капитального ремонта                          |
| 4.9. | Наличие доступных санитарно-гигиенических помещений                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Нет технической возможности                                                         |
| 4.10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да  | Нет технической возможности нарушится целостность здания                            |
| 5    | Наличие (приобретение) специального оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да  | да  | да  | да  | да  | при наличии воспитаннико в в ДОУ с данным заболеванием и бюджетным финансирован ием |

[illegible]

[illegible]

|    |                                                                                                                                                                                        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Наличие на объекте специально отведенного места для размещения собаки-проводника (при посещении объекта инвалида по зрению)                                                            | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Не положено по СанПину пребывание животного на территории и в помещениях ДОУ |
| 14 | Предоставление на бесплатной основе учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | %      | -   | -   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | При наличии бюджетного финансирования                                        |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  
 для инвалидов объекта и услуг

| № п/п                                                                                                                                                                    | Наименование мероприятия                                        | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять                                                                                                                                         | Ответственные исполнители, соисполнители  | Срок реализации   | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                   |                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                        | Проведение паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;<br>Приказ МБДОУ д/с №26 от | Заведующий МБДОУ д/с № 26<br>Е.В.Тихонова | 1 квартал 2016 г. | Утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг по согласованию с представителем общества инвалидов.<br>Определение объемов работ |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |          |                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.12.2015 г. № 22 «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг и создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов» |                                            |          | по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий.                                    |
| 2 | Реализация мер по обеспечению доступности для инвалидов объекта до реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых на нем услуг (с учетом результатов паспортизации) ( все архитектурные преобразования, приобретение спец.оборудования, учебной литературы и пр.)                 | Приказы по учреждению                                                                                                                                                                                                                                                              | Заведующий МБДОУ д/с № 26<br>Е.В. Тихонова | До 2030г | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования |
| 3 | Проведение после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующего объекта в сфере образования, в котором предоставляются услуги населению, в целях приведения данного объекта в полное соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заведующий МБДОУ д/с № 26<br>Е.В. Тихонова | До 2030г |                                                                                                                                                                    |

| II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Организация обучения и инструктирования специалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;                            | Заведующий МБДОУ д/с № 26<br>Е.В. Тихонова,<br>Заместитель заведующего<br>Кудрявцева О.П. | ежегодно        | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере образования                                                                        | Принятие административно-распорядительных актов в учреждениях (организациях) в сфере образования, в соответствии с которыми на работников организаций возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг<br>Приказы по учреждению | Заведующий МБДОУ д/с № 26<br>Е.В. Тихонова ДОУ                                            | 1 квартал 2017  | Увеличение числа работников учреждений (организаций) в сфере образования, на которых административно-распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | Оказание услуг инвалидам:                                                                                                                                                                                                                     | Приказы по учреждению                                                                                                                                                                                                                                         | ДОУ                                                                                       | До 2030<br>годы | Расширение сферы предоставления услуг                                                                                                                                                                      |
| 3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                  | по месту жительства инвалида                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 3.2.                                                                                                                                                                                                                                                                  | в дистанционной форме                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 3.3.                                                                                                                                                                                                                                                                  | с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика на объект в сфере образования                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                  | с нарушением слуха (слабослышащих) с использованием электронного взаимодействия и сети Интернет                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                         |                                                                      |     |                   |                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5. | инвалидов с нарушением зрения (слабовидящих) с использованием телефонного взаимодействия                                                |                                                                      |     |                   |                                                                                                                                                                                    |
| 4    | Организация обучения инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях             | Нормативно-правовая база, приказы учреждения                         | ДОУ |                   | Увеличение числа инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях                                               |
| 5    | Предоставление детям-инвалидам образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Нормативно-правовая база, приказы учреждения                         | ДОУ |                   | Увеличение числа инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях                                               |
| 6    | Организация и проведение курсов повышения квалификации работников, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам  | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы |     | 2016-2020<br>годы | Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников по организации обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |

Заведующий МБДОУ д/с № 26



Е.В. Тихонова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Тихонова Елена Владимировна

Действителен с 28.04.2022 по 28.04.2023